

### Kwaliteitsverklaring warmteterugwinapparaat

conform NTA8800 NEN-EN13141-7

Fabrikant: Ventilair  
Type toestel: COMAIR HRUC-PLUS 2V (R of L)  
Leverbaar vanaf: 2017  
Maximaal debiet (Qv max): 250 m<sup>3</sup>/h (bij 150Pa) 225 m<sup>3</sup>/h (bij 200Pa)  
Nominaal debiet (70% Qv ref): 175 m<sup>3</sup>/h  
Rendement  $\eta$  wtw bij Qv ref en 7°C buitentemp.: 93.0%  
Specifiek opgenomen vermogen(P el) bij Qv ref: 0.25W(m<sup>3</sup>/h)

Type bypass (F bypass): 100% (Tbuiten < Tbinnen)  
Koudeterugwinning: automatisch (Tbuiten > Tbinnen)  
Constant volume: geen  
Meetrapport: TZWL M.82.01.257.AG

Datum: 27-05-2021

Plaats: Eersel

Ondertekening:



Francois Chermin

Managing director

---

Comair is a brand of Ventilair Group Nederland B.V.