

Kwaliteitsverklaring warmteterugwinapparaat
conform NTA8800 NEN-EN13141-7

Fabrikant:	Ventilair
Type toestel:	Comair HRUC-PRO 3 (R of L)
Toepassing:	Woningventilatie
Leverbaar vanaf:	2023
Maximaal debiet (Qv max):	350m ³ /h (bij 150Pa)
Referentie debiet (70% Qv max):	245m ³ /h
Rendement η bij Qv ref en 7°C buitentemp.:	92,3%
Specifiek opgenomen vermogen (Pel) bij Qv ref:	0,15W(m ³ /h)
Opgenomen vermogen Pnom;el, Bij 100Pa: (Qv in dm ³ /s)	$Pel = 0,0076 * Qv^2 + 0,0037 * Qv + 13,32$
Type bypass (F bypass):	100% (Tbuiten < Tbinnen)
Koudeterugwinning:	Automatisch (Tbuiten > Tbinnen)
Constant Volume:	Ja
Automatische passieve koeling:	Ja
Meetrapport:	TZWL M.77.04.391.ADA

Datum: 25-05-2023

Plaats: Eersel

Ondertekening:

Francois Chermin

Managing director

Comair is a brand of Ventilair Group Nederland B.V